

# ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZUK.271.ZO.5.2024

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO „na wykonanie akredytowanych poborów i analiz fizykochemicznych próbek ścieków, wody powierzchniowej i osadów ściekowych zgodnie z załączonym harmonogramem dla potrzeb Zakładu Usług Komunalnych w Jabłonce” prowadzonego w trybie zapytania ofertowego.

**WARTOŚĆ SZACUNKOWA ZAMÓWIENIA- PONIŻEJ 130 000 ZŁ NETTO**

## I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Nazwa Zamawiającego: Zakład Usług Komunalnych w Jabłonce  
REGON: 492812099  
NIP: 735-28-56-459  
Miejscowość: Jabłonna  
Adres: ul. 3-go Maja 1 pok. nr 107  
Tel. 018 26 111 37  
Fax. 018 26 524 68  
Strona internetowa: [www.zukjablonka.pl](http://www.zukjablonka.pl)  
e-mail: [zuk@jablonka.pl](mailto:zuk@jablonka.pl)  
Godziny urzędowania: poniedziałek- środa od 7:30 do 15:30  
czwartek od 7:30 do 17:30  
piątek od 7:30 do 13:30

**Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować:**

**[zamowienia@zukjablonka.pl](mailto:zamowienia@zukjablonka.pl)**

Zakład Usług Komunalnych

Ul. 3 Maja 1, pok. 107

34-480 Jabłonna

**znak postępowania: ZUK.271.ZO.5.2024**

## II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w formie uproszczonej - zapytania ofertowego.

Zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm) w przypadku udzielania zamówień, których wartość jest niższa od kwoty 130 000 zł netto nie mają zastosowania przepisy wspomnianej ustawy.

Postępowanie przeprowadza się zgodnie z Procedurą Kierownika Zakładu Usług Komunalnych przy Urzędzie Gminy w Jabłonce z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie: zasad udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej od kwoty 130 000 złotych netto, oraz zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

## III. MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA:

1. Strona internetowa Gminy Jabłonna:

<https://zukjablonka.pl/zamowienia-publiczne/14-ogloszenia-o-zamowieniu>

#### IV. ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest **wykonanie akredytowanych poborów i analiz fizykochemicznych próbek ścieków, wody powierzchniowej i osadów ściekowych zgodnie z załączonym harmonogramem dla potrzeb Zakładu Usług Komunalnych w Jabłonce.**

**Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie stosowania komunalnych osadów ściekowych**

1. **Oczyszczalnia ścieków w Jabłonce**- pobory próbek w okresie od stycznia 2025 do 31.12.2025
  - 1.1. ściek oczyszczony- pobory średniodobowe zgodnie z harmonogramem (analiza w zakresie: pH, temperatura, zawiesina ogólna, BZT5, ChZT Cr, azot ogólny, fosfor ogólny)
  - 1.2. ściek surowy – pobory średniodobowe zgodnie z harmonogramem (analizy w zakresie: pH, temperatura, zawiesina ogólna, BZT5, ChZT Cr, a w Oczyszczalni ścieków w Jabłonce dodatkowo azot ogólny, fosfor ogólny)
  - 1.3. osad ściekowy- 2 pobory (analiza fizyko- chemiczna próbki osadu ściekowego wraz opinią dotyczącą możliwości jego wykorzystania w warunkach wymaganych Rozporządzeniem ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2023 poz.23)
  - 1.4. woda powierzchniowa- w ramach kontroli jakości wód odbieralnika „poniżej wylotu ścieków” i „ powyżej wylotu ścieków” – zgodnie z harmonogramem, pobór jednorazowy (analizy w zakresie pH, temperatura, zawiesina ogólna, BZT5, ChZT Cr, Azot azotanowy, Azotany, Fosforany).
2. **Oczyszczalnia ścieków w Zubrzycy Dolnej**- pobory próbek w okresie od stycznia 2025 do 31.12.2025:
  - 2.1 ściek oczyszczony- pobory średniodobowe (analiza w zakresie: pH, temperatura, zawiesina ogólna, BZT5, ChZT Cr)
  - 2.2 ściek surowy – pobory średniodobowe (analizy w zakresie: pH, temperatura, zawiesina ogólna, BZT5, ChZT Cr)
  - 2.3 osad ściekowy- 2 pobory (analiza fizyko- chemiczna próbki osadu ściekowego wraz z opinią dotyczącą możliwości jego wykorzystania w warunkach wymaganych Rozporządzeniem ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2023 poz.23)
  - 2.4 woda powierzchniowa- w ramach kontroli jakości wód odbieralnika „poniżej wylotu ścieków” i „ powyżej wylotu ścieków” – zgodnie z harmonogramem, pobór jednorazowy (analizy w zakresie pH, temperatura, zawiesina ogólna, BZT5, ChZT Cr, Azot azotanowy, Azotany, Fosforany).
3. **Oczyszczalnia ścieków w Lipnicy Małej**- pobory próbek w okresie od stycznia 2025 do 31.12.2025:

- 3.1 ściek oczyszczony- pobory średniodobowe  
(analiza w zakresie: pH, temperatura, zawiesina ogólna, BZT5, ChZT Cr)
  - 3.2 ściek surowy – pobory średniodobowe (analizy w zakresie: pH, temperatura, zawiesina ogólna, BZT5, ChZT Cr)
  - 3.3 osad ściekowy- 2 pobory (analiza fizyko- chemiczna próbki osadu ściekowego wraz z opinią dotyczącą możliwości jego wykorzystania w warunkach wymaganych Rozporządzeniem ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2023 poz.23)
  - 3.4 woda powierzchniowa- w ramach kontroli jakości wód odbieralnika „poniżej wylotu ścieków” i „ powyżej wylotu ścieków” – zgodnie z harmonogramem, pobór jednorazowy (analizy w zakresie pH, temperatura, zawiesina ogólna, BZT5, ChZT Cr, Azot azotanowy, Azotany, Fosforany).
- 
4. **Oczyszczalnia ścieków w Podwilku-** pobory próbek w okresie od stycznia 2025 do 31.12.2025:
    - 4.1 ściek oczyszczony- pobory średniodobowe  
(analiza w zakresie: pH, temperatura, zawiesina ogólna, BZT5, ChZT Cr)
    - 4.2 ściek surowy – pobory średniodobowe (analizy w zakresie: pH, temperatura, zawiesina ogólna, BZT5, ChZT Cr)
    - 4.3 osad ściekowy- 2 pobory (analiza fizyko- chemiczna próbki osadu ściekowego wraz z opinią dotyczącą możliwości jego wykorzystania w warunkach wymaganych Rozporządzeniem ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2023 poz.23)
    - 4.4 woda powierzchniowa- w ramach kontroli jakości wód odbieralnika „poniżej wylotu ścieków” i „ powyżej wylotu ścieków” – zgodnie z harmonogramem, pobór jednorazowy (analizy w zakresie pH, temperatura, zawiesina ogólna, BZT5, ChZT Cr, Azot azotanowy, Azotany, Fosforany).
- 
5. **Oczyszczalnia ścieków w Chyżnem-** pobory próbek w okresie od stycznia 2025 do 31.12.2025:
    - 5.1 ściek oczyszczony- pobory średniodobowe  
(analiza w zakresie: pH, temperatura, zawiesina ogólna, BZT5, ChZT Cr)
    - 5.2 ściek surowy – pobory średniodobowe (analizy w zakresie: pH, temperatura, zawiesina ogólna, BZT5, ChZT Cr)
    - 5.3. woda powierzchniowa- w ramach kontroli jakości wód odbieralnika „poniżej wylotu ścieków” i „ powyżej wylotu ścieków” – zgodnie z harmonogramem pobór jednorazowy (analizy w zakresie pH, temperatura, zawiesina ogólna, BZT5, ChZT Cr, Azot azotanowy, Azotany, Fosforany).
- 
6. **Nieczynne zrekułtywowane wysypisko śmieci zlokalizowane w Jabłonce-** pobór wody powierzchniowej:
    - 6.1.Kwaterna byłego wylewiska (staw)- 1 pobór jednorazowy, analiza wody powierzchniowej w następującym zakresie: azot azotanowy, azotany, barwa, chrom (VI), cynk, fosforany( V) , kadm, liczba progowa zapachu (TON), mętność, miedź, ogólny węgiel organiczny (OWO), ołów, pH, temperatura, przewodność elektryczna właściwa w temp. 20 °C, rtęć, suma WWA .
    - 6.2. Rów melioracyjny dopływ- 1 pobór jednorazowy, analiza wody powierzchniowej w zakresie takim jak w punkcie 6.1.
    - 6.3. Rów melioracyjny odpływ- 1 pobór jednorazowy, analiza wody powierzchniowej w zakresie takim jak w punkcie 6.1.

Uwaga. Podczas wykonywania poborów średniodobowych ścieków surowych czy oczyszczonych należy dla każdej próbki z osobna zarejestrować temperaturę i pH pobieranych ścieków z rejestracją daty i godziny poboru a wyniki wszystkich pomiarów z całej doby przedstawić tabelarycznie w sprawozdaniu.

Zastrzegamy, iż w przypadkach awaryjnych lub jeśli zajdzie taka konieczność będziemy prosić o wykonanie dodatkowych poborów na oczyszczalniach ścieków, jak również w studzienkach kanalizacyjnych u naszych dostawców ścieków w związku z prowadzonymi działaniami kontrolnymi.

**Szczegółowy harmonogram planowanych poborów przedstawiono w załączniku nr 2 do projektu umowy.**

#### **V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:**

Termin przedmiotu zamówienia: styczeń- grudzień 2025 roku

#### **VI. ZASTRZEŻENIA:**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany rozpoczęcia realizacji zamówienia jeżeli wystąpią przyczyny od niego niezależne nie znane w chwili publikowania zapytania ofertowego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wyłonienia żadnego z oferentów bez podania uzasadnienia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w przypadku wpływu identycznych ofert.

#### **VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:**

Złożona oferta powinna zawierać wszystkie załączniki od 1- 4 do niniejszego zapytania ofertowego, które powinny być wypełnione i podpisane, jak również powinna zawierać załącznik nr 5- projekt umowy parafowany na każdej stronie oraz załącznik nr 6- klauzulę informacyjną.

1. Wartość oferty z podaniem ceny jednostkowej netto, oraz brutto wyrażoną w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

**Należy załączyć informacje i dokumenty wymienione poniżej w punkcie XI.**

#### **VIII. Miejsce oraz termin składania ofert:**

1. **Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [zamowienia@zukjablonka.pl](mailto:zamowienia@zukjablonka.pl) do dnia 30 grudnia 2024 r. do godziny 11:00.**

2. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

3. **Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.**

4. W przypadku przesłania oferty po terminie Wykonawca zostanie o tym powiadomiony e- mailem zwrotnym.

5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

## **IX. Ocena ofert:**

O wynikach zapytania ofertowego Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę oraz określi termin podpisania umowy. Zamawiający będzie się kontaktował z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zamawiający dokona oceny ofert ważnych na podstawie następujących kryteriów:

Kc- 100%

**Kryterium ceny dotyczy łącznego kosztu analiz wraz z poborem brutto wyrażonego w złotych polskich, określonego przez Wykonawcę w formularzu oferty w punkcie 3.2, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.**

Liczba punktów jaką otrzyma każda z ofert zostanie ustalona w następujący sposób:

- oferta, która zawiera najniższą cenę otrzyma maksymalną liczbę punktów przewidzianą dla tego kryterium (100 pkt)
- ilość punktów jaką otrzymają pozostałe oferty zostanie ustalona wg wzoru:

$$Kc=(Cn/Cb)x 100$$

*Gdzie:*

Kc - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

Cn - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

Cb – cena zaoferowana w ofercie badanej

Ocena ofert dokonywana będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

**Maksymalna łączna ilość punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi- 100pkt.**

**Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów.**

## **X. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.**

**O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:**

**1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają taki obowiązek.**

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że analizy fizykochemiczne będą wykonywane w akredytowanych laboratoriach posiadających wdrożony system jakości potwierdzony certyfikatem zarówno w zakresie badania jak też pobierania prób, pobór próbek będzie akredytowany, oraz dołączy do oferty kopię powyższych certyfikatów potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

**2. Posiadają wiedzę i doświadczenie.** Wymagane jest stosowne oświadczenie. (Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego.)

**3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym, oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.** Wymagane jest stosowne oświadczenie. (Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego.)

**4. Posiadają sytuację ekonomiczną i finansową zapewniającą wykonanie zadania.** Wymagane jest stosowne oświadczenie. (Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego.)

## **XI. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

**1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w punkcie X należy przedłożyć:**

- a) wypełnione i podpisane załączniki dołączone do niniejszego zapytania ofertowego (załączniki od nr 1 do nr 4, a także zaparafowany projekt umowy-załącznik nr 5 wraz z klauzulą informacyjną załącznik 6);**
- b) kserokopię certyfikatów zarówno w zakresie badania jak też pobierania prób potwierdzonych za zgodność z oryginałem;**
- c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub wskazanie adresu strony z której Zamawiający może pobrać bezpłatnie powyższy odpis;**
- d) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i do zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentowania we właściwym rejestrze.**

## **XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY:**

Szczegółowych informacji związanych z wszelkimi formalnościami, jakie powinny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy udziela przedstawiciel Zamawiającego: Mirosław Karkos- Inspektor w Zakładzie Usług Komunalnych, pok. nr 107, w godz. pracy Urzędu Gminy, tel. 182611137.

Realizacja oferty nastąpi na podstawie zaakceptowanej przez obie strony umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania.

**O wyborze oferty Zamawiający poinformuje oferenta pocztą elektroniczną, przesyłając stosowną informację na wskazany w ofercie adres.**

### **Załączniki do zapytania ofertowego nr ZUK.271.ZO.5.2024**

- Załącznik Nr 1 - Formularz oferty
- Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy
- Załącznik Nr 3 - Informacje ogólne o wykonawcy
- Załącznik Nr 4- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
- Załącznik Nr 5- Projekt umowy
- Załącznik Nr 6- Klauzula informacyjna

Jabłonka, dnia 18 grudnia 2024 roku.

*Zamawiający*  
**Kierownik Zakładu Usług Komunalnych**  
*/-/ mgr inż. Piotr Pukowski*